

Em resposta ao pedido de esclarecimento relativo ao PE 02/2026, que solicita o seguinte:

Profundidade de chegada da rede coletora de esgoto nas áreas das ETEs, para que possa dimensionar as estações elevatórias indicadas;  
Relatório de sondagem do solo em ambas áreas indicadas para alocação das ETEs para possibilitar levantamento das obras civis;

Após análise, seguem abaixo as seguintes respostas:

As cotas de chegada para as elevatórias de cada estação são:

SJ : 2.100

JAL : -0,310

informo que não há disponibilidade da sondagem da área de implantação em JAL.

Ana Paula Correa Busch  
Diretoria de Operação e Fiscalização  
Coordenadora  
(21) 2634-0534